

**Spett.le** Comune di Chianocco

Fr. Roccaforte, 1 - Chianocco 10050 (TO)

[tecnico@pec.comune.chianocco.to.it](mailto:tecnico@pec.comune.chianocco.to.it)

**c.a.** Sindaco Osvaldo Vair

[sindaco@comune.chianocco.to.it](mailto:sindaco@comune.chianocco.to.it)

**Oggetto:** Accertamenti presenza PFAS - Comune di Chianocco

Gent.mo Sindaco,

in riferimento alla Sua richiesta Prot. N. 7574 pervenuta via PEC in data 22/01/2025, si riportano di seguito i risultati dei prelievi effettuati lungo la filiera acquedottistica del Comune di Chianocco nell'anno 2024 per il monitoraggio del parametro Somma di PFAS (così come previsto dal D.Lgs. 18/2023).

| Protocollo | Data di prelievo | Punto di prelievo  | COO_XM   | COO_YM   | Somma di PFAS<br>(microgrammi/litro) |
|------------|------------------|--|----------|----------|--------------------------------------|
| 11966      | 09/07/2024       | Rete F.P. Municipio  | 7,169417 | 45,14822 | 0,04                                 |
| 11967      | 09/07/2024       | RETE PAVAGLIONE F.P. CHIESA  | 7,186667 | 45,15917 | 0                                    |
| 16975      | 17/09/2024       | Vasca Comba Ingresso   | 7,166833 | 45,15878 | 0                                    |
| 16976      | 17/09/2024       | Vasca Comba Uscita   | 7,166833 | 45,15878 | 0                                    |
| 20208      | 29/10/2024       | Sorgenti Fontan S1+S2-arrivo in Vasca Comba (Approvvigionamento)         | n.d.     | n.d.     | 0                                    |
| 20209      | 29/10/2024       | Sorgenti Arbrou S0+S1+S2-Arrivo in Vasca Pavaglione (Approvvigionamento) | n.d.     | n.d.     | 0                                    |

\*il valore 0 indica inferiore al limite analitico di rilevazione (limite di quantificazione) pari a 0,01 microgrammi/litro.

Il valore di 0,04 microgrammi/litro riscontrato nel campione 11966 è dato dalla somma di Acido Perfluoroundecansolfonico (0,02 microgrammi/litro) e Acido Perfluorotridecansolfonico (0,02 microgrammi/litro).

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e si porgono cordiali saluti.

La Dirigente Laboratori e Qualità delle Acque

Dott.ssa Rita Binetti

Sede Legale: Corso XI Febbraio 14 - 10152 Torino

Telefono: + 39 011 4645.111

Telefax: + 39 011 4365.575

Capitale Sociale Nominale: € 345.533.761,65

C.F. - P.IVA e Registro delle Imprese di Torino: 07937540016

Email: [info@smatorino.it](mailto:info@smatorino.it)

PEC: [info@smatorino.postecert.it](mailto:info@smatorino.postecert.it)

Sito Internet: [www.smatorino.it](http://www.smatorino.it)

